

10.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения торговыми организациями или владельцем отечественных права хранения, транспортировки и эксплуатации отечественных, утери паспорта или отсутствия пломбы завод-изготовителя на заперто-пусковом устройстве отечественного.

10.5 Положение стрелки индикатора за правой границей зеленого сектора, показывающее избыточное давление в отечественном, не является нарушением, и отечественные приборы для эксплуатации в температурном режиме от -40°C до +50°C. Переменные стрелки в правый сектор могут проинформировать о повышении температуры окружающей среды по сравнению с температурой при зарядке отечественного и не является критичным, т.к. максимальное давление в этой зоне ниже пробного давления 2,1 МПа.

**11. СЕРТИФИКАТЫ**

Сертификат соответствия № ЕАЭС РУ-С-РУ НЕС55 В.00035/23 (Серия РУ № 0409837) от 19.12.2023 до 18.12.2028 г.  
 Выдающий орган по сертификации респ. № RA.RU.11НЕС55 от 19.05.2022 г.  
 Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ОТВ «ПНТ» 888/2017 от 13.06.2017г.  
 Аттестат аккредитации органа инспекции: RA.RU.710138

**12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТЕЧЕСТВЕННИКА**

Отечественный, воздушное-эмульсионный передвижной заказной ОВЭ-20(Э)-АВСЕ-01 заводской № \_\_\_\_\_  
 соответствует ТУ 28.29.22-013-02545086-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Примека ОТК \_\_\_\_\_



Васильева Вадим

**13 ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

Дата	Вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания отечественника		Принятые меры по устранению отечественных неисправностей	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Внешний вид и состояние узлов	Показание индикатора давления		

**14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Продали \_\_\_\_\_ (наименование предприятия торговли)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись руководителя \_\_\_\_\_

Шаги предприятия торговли \_\_\_\_\_

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Пожнанотех»,  
 Юридический адрес: 127006, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверская, ул. Тверская, д. 18, к. 1  
 Производство по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаконская, д. 1Д.  
 Тел.: +7 499 187-70-49; +7 964 556-99-73; +7 999 976-93-03  
 E-mail: info@roznanotech.ru, mgovdros@mail.ru



Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожнанотех»

127006, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  
 Тверской, ул. Тверская, д. 18, к. 1.

Тел.: +7 499 187-70-49; +7 964 556-99-73; +7 999 976-93-03  
 E-mail: info@roznanotech.ru, mgovdros@mail.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ  
 ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗАКАЗНОЙ

ОВЭ-20(Э)-АВСЕ-01

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Москва 2023

**ВНИМАНИЕ!!!**  
 Зарядку, перезарядку, обслуживание и техническое обслуживание отечественной производить только на заводе-изготовителе или на станциях технического обслуживания отечественных, аккредитованных заводом-изготовителем.

**1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Отечественный, воздушное-эмульсионный передвижной заказной ОВЭ-20(Э)-АВСЕ-01, (в дальнейшем отечественный), предназначен для ликвидации пожаров твердых горючих веществ (класс А), горючих жидкостей (класс В), газообразных горючих веществ (класс С) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В (класс Е).

Отечественный предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, применения на транспортных средствах, а также в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров.

Отечественный ОВЭ-20(Э)-АВСЕ-01 предназначен для эксплуатации при температурах от минус 40 °С до плюс 50 °С.

**По желанию Заказчика возможно изготовление с любым температурным режимом эксплуатации в пределах не выходящих за значения от минус 40 °С до плюс 50 °С.**

Отечественный не предназначен для тушения затворных пелючковых и пелючковых металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.  
 Отечественный являются изделиями многоцелевого пользования.